

MNENJE O SKLADNOSTI Z GIZ TIPIZACIJO

Član:	Podjetje:
Boris Sterle	Elektro Ljubljana
Ervin Slokan	Elektro Maribor
Samo Štojs	Elektro Gorenjska
Robert Škof	Elektro Celje
Robert Volk	Elektro Primorska
Tomaž Kožar	SODO

GIZ
distribucije električne energijeSlovenska 56
1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 (0)1 230 48 49

F +386 (0)1 230 48 65

G +386 (0)41 351 469

E info@giz-dee.si

S http://www.giz-dee.si/

Zapisal:

Boris Sterle

26.05.2021

Število strani: 1

Spodnje mnenje je na predlog DS za tehnične zadeve odobrila skupščina GIZ distribucije električne energije dne, 13.5.2021 s sklepom št. 89/7-21.

Proizvajalcu : **Zagožen, d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 Žalec, Slovenija**

Za proizvode: **Elektro PE EKJ, KIO kompozitne pokrove in Armirano betonske vence s pokrovi (AB venci)**

Mnenje:

PE EKJ (polietilenske elektro kableske jaške), kompozitne pokrove in AB vence s pokrovi se lahko uporablja pri gradnji omrežja za distribucijo električne energije v Sloveniji glede na pogoje mesta vgradnje.

Uporabo predhodno navedenih elementov elektro kableske kanalizacije določi projektant, za zagotovitev vseh dokazil o kakovosti in ostalih dokumentih po veljavni gradbeni zakonodaji, pa je odgovoren ponudnik ali proizvajalec.

Utemeljitev:

Na podlagi pregleda dokumentacije in rezultatov poskusnih vgradenj je ugotovljeno, da so PE EKJ 1500x1500x1800 mm, KIO kompozitni pokrovi in AB venci s pokrovi skladni s tehnično smernico *GIZ TS-13 Elektro kableska kanalizacija* ter izpolnjujejo pogoje za vgradnjo v elektroenergetsko omrežje distribucije v Sloveniji.

Veljavnost:

Mnenje velja do preklica ali do prve spremembe v konstrukciji oziroma dimenzijah, ali do utemeljene reklamacije na nekvalitetno izdelavo, ali do spremembe tipizacije GIZ.

Namembnost:

To mnenje je namenjeno zgolj tehnični potrditvi skladnosti proizvoda za vgradnjo v omrežja za distribucijo električne energije v Sloveniji.

Predsednik skupščine GIZ:

mag. Boris Kupec

GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE
DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ljubljana, Slovenska 56 1/1